



CARTA DE TESTE E PERFORMANCE DE GAXETA INJETÁVEL


Atestamos que a empresa Dry-Tech solutions, inscrita no CNPJ 13.822.172/0001-92, nos forneceu 4 kg(quilos) da gaxeta modelo DT-9001, de sua linha de comercialização a fim de teste para qualificação e futuro fornecimento à Sabesp. A gaxeta foi aplicada em 18/10/2012, na bomba Worthington 8.LN.18 BP 142308 (Bem patrimonial), na E.E.A- VL. Alpina grupo 01 sito à rua Paramu 716 Vila Alpina São Paulo, o qual a mesma apresenta bom desempenho operacional. Até o momento, comparada com as demais gaxetas instaladas em todo nosso setor de atendimento, não apresentou aquecimento na caixa de selagem, nem vazamento.

Sem Mais

02/11/2012

Atenciosamente

Luiz Soares Galvão
Técnico de saneamento e sistema.
Divisão de Manutenção eletromecânico centro MCEL.
Rua Aurélia Nº 1125 VL. Romana São Paulo.
CEP 05046-001
Tel (11) 3866-2131
E-mail lsgalvao@sabesp.com.br


Luiz Soares Galvão
Técnico Mecânico
Matr. 252.445
CREA: 5061557250

Divisão de Manutenção eletromecânica centro MCEL.