



CARTA DE TESTE E PERFORMANCE DE GAXETA INJETÁVEL

Atestamos que a empresa Dry-Tech solutions, inscrita no CNPJ 13.822.172/0001-92, nos forneceu 3 kg(quilos) da gaxeta modelo DT-9001, de sua linha de comercialização a fim de teste para qualificação e futuro fornecimento à Sabesp. A gaxeta foi aplicada em 15/05/2012, na bomba KB 400-390-A BP 1692159(bem Patrimonial), na estação grupo 01 Booster Batistini, sito à Av. Maria Servidei Demarchi, São Bernardo do Campo, o qual a mesma apresenta bom desempenho operacional até o momento comparada as demais gaxetas instaladas em todo nosso setor de atendimento.

Sem Mais

01/10/2012

Atenciosamente


Reginaldo Vitor de Barros

Encarregado de manutenção

Divisão de Manutenção da Adução Metropolitana Sul - MAMS

Rua Paulo di Favari, 60 – Vila Mussolini -São Bernardo do Campo

CEP 09618-100

Tel (11) 4366 8623

E-mail regvbarros@sabesp.com.br